

Техническое задание

Полное наименование объекта закупки: Счетчик учета электрической энергии
ОКПД2: 26.51.63.130 Счетчики производства или потребления электроэнергии
Заказчик: АО «ПКС-Водоканал»

«Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара»

№ п/п	Наименование /изображение	Технические характеристики	Ед. изм.	Кол-во
1	Счетчик учета электрической энергии	<ol style="list-style-type: none">1. Класс точности – 0.5S2. Количество фаз - 33. Учет активной энергии4. Учет реактивной энергии5. Число тарифов – многотарифный6. Номинальный ток, А – 57. Максимальный ток, А – 108. Номинальное напряжение, В - 3*230/4009. Интерфейс связи - Оптопорт, RS-485, GSM-модем10. GSM антенна11. Наличие внутреннего тарификатора12. Использование – щитовое13. Температура эксплуатации - -45...+7514. Габариты, мм - 300x174x7815. Подключение к АСКУЭ на базе Энфорс серия № 1.0.74.28616. Межповерочный интервал – 16 лет17. Срок поверки счетчика не старше 3-х месяцев в день поставки	шт.	1

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

В стоимость входят: доставка товара и сборка.

Срок доставки и сборки: 5 рабочих дней с даты подписания договора.

Адрес доставки и сборки: Центральный склад г.Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, д. 16

Зам. начальника сектора энергообеспечения



А.А.Кормушев