


Заказчик:	АО «Тамбовские коммунальные системы» 39200, Россия, Тамбов, ул. Тулиновская 5	Группа материалов:	Е – оборудование механическое
№ опросного листа:	4	Код МТР в ЕНС РК:	ЕВ000322

Наименование МТР: насос центробежный самовсасывающий, одноступенчатый

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1.	Функциональные параметры		
1.1	Перекачиваемая среда		Вода и другие неагрессивные жидкости со взвешенными частицами (песок, шлак и т.д.)
1.2	Диапазон температур перекачиваемой среды	°С	От +5 до +50
1.3	Диаметр всасывающего и напорного шлангов, не менее	мм	75
1.4	Величина твердых частиц max, не мене	мм	1
1.5	Рабочий интервал подачи	м³/ч	От 1 до 62
1.6	Напор в рабочем интервале, при подаче 1 м³/ч	м	От 18 до 21
1.7	Напор в рабочем интервале, при подаче 62 м³/ч	м	От 4 до 6
1.8	КПД max, не ниже	%	50
1.9	Вакуумметрическая высота всасывания, не менее	м	7,5
1.10	Материал рабочего колеса, не хуже		Серый чугун, или аналог
1.11	Материал проточной части, не хуже		Серый чугун, или аналог
2	Требования к электрооборудованию (электродвигателю)		
2.1	Мощность номинальная, не более	кВт	5,5
2.2	Частота вращения	об/мин	2900
2.3	Номинальное линейное напряжение трехфазной сети	В	380
2.4	Частота тока	Гц	50
2.5	Степень защиты, не ниже		IP55
3	Прочие требования		
3.1	Наработка на отказ, не менее	ч	4000
3.2	Ресурс, не менее	ч	22500
4	Требования к комплекту поставки		
4.1	Насос	шт.	1
4.2	Электродвигатель	шт.	1
4.3	Соединительная муфта	шт.	1
4.4	Паспорт на оборудование, включающий все технические данные	шт.	1
4.5	Гарантийные обязательства от производителя с момента ввода в эксплуатацию, не менее	мес.	24

ФИО Ответственного:	Савушкин В.Ю.
Должность:	Гл. спец. службы ВО
Телефон / Факс:	+7 (4752) 700-700 доб. 6602
Электронный адрес:	SavushkinVY@tamcomsys.ru
Подпись:	
Директор технического департамента:	Никитин С.А.
Подпись:	